ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
о назначении административного наказания

«23» декабря 2022 г. 125009, г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 8

Заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москве подполковник внутренней службы Чуйченко Сергей Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении от 07.12.2022, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в присутствии помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы Галыгина Дмитрия Витальевича, в отношении юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ», ОГРН № 1127746770909 от 27.09.2012 г., ИНН № 7704817070, адрес государственной регистрации: 121069, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЕР. ТРУБНИКОВСКИЙ, Д. 21, СТР. 1

УСТАНОВИЛ:

«17» ноября 2022 г. в «15» час. «30» мин., в административном здании, расположенном по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» нарушил(о) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479; Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а именно:

1) Технологическая лестница из подвального этажа ведет до уровня мансардного этажа. (ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 7.23* СНиП 21-01-97*);

2) Допущено хранение на лестничных площадках мебели. (1-й этаж ЛК «А»; мансарда ЛК «В»). (п/п к) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

3) Не обеспечено наличие на двери лестничной клетки приспособления для самозакрывания. (2-й этаж ЛК «А») (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

4) Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности. (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

т.е. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Законный представитель исполняющий обязанности директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» Каленковец Ольга Викторовна (паспорт: 4618 № 964027 выдан ГУ МВД России по Московской области 14.06.2018; место регистрации: г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 33, к. 1, кв. 4) на рассмотрение дела явилась, извещённая о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, ходатайств об отложении не заявляла. Вину в совершении административного правонарушения признала и разъяснила, что в настоящее время принимаются меры к устранению допущенных нарушений.

Вместе с тем виновность юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, подтверждается представленными в деле доказательствами, исследованными в ходе разбирательства по делу:

- решением от 16.11.2022 № 444 о проведении проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ», расположенного по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1;

- актом, в котором отражены нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 07.12.2022, согласно которому «17» ноября 2022 г. в «15» час. «30» мин., в административном здании, расположенном по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» нарушил(о) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479; Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а именно:

1) Технологическая лестница из подвального этажа ведет до уровня мансардного этажа. (ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 7.23* СНиП 21-01-97*);

2) Допущено хранение на лестничных площадках мебели. (1-й этаж ЛК «А»; мансарда ЛК «В»). (п/п к) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

3) Не обеспечено наличие на двери лестничной клетки приспособления для самозакрывания. (2-й этаж ЛК «А») (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

4) Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности. (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

Оснований не доверять письменным доказательствам, собранным по делу помощником Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы, не имеется.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, прихожу к выводу о том, что в действиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, его виновность подтверждена совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, не отрицается законным представителем юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Существенных нарушений при составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ», которые могли бы повлиять на установление обстоятельств, имеющих значение для правильного и объективного рассмотрения дела, не установлено.

При назначении наказания, учитываю обстоятельства совершения правонарушения, общественную опасность совершенного правонарушения, тот факт, что ранее юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности, а также законный представитель исполняющий обязанности директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» Каленковец Ольга Викторовна вину признала и разъяснила, что в настоящее время принимаются меры к устранению допущенных нарушений, принимая во внимание положения ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ полагаю возможным назначить ему наказание в пределах, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.7, ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд, в порядке главы 30 КоАП РФ.



_____ Чуйченко С.С.
(подпись лица, вынесшего постановление) (Фамилия и инициалы)

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

✓ Каленковец О.В.
(подпись законного представителя) (Фамилия и инициалы)

«23» декабря 2022 г.

Отметка об исполнении постановления:
Постановление № 185 от 23.12.2022 г. исполнено «_____»_____ 20____ г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва **«21» декабря 2022 г.**

Заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москве подполковник внутренней службы Чуйченко Сергей Сергеевич, изучив дело об административном правонарушении от 07.12.2022, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» (ИНН 7704817070) совершенного по адресу: г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1

УСТАНОВИЛ:

Данное административное дело поступило 20.12.2022 года.

Обстоятельства, исключающие производство по делу, в настоящее время отсутствуют.

В связи с чем, признавая достаточным имеющихся по делу материалов для его рассмотрения, руководствуясь ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» **на 23 декабря 2022 года, в 10 часов 00 минут** во 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 8 (тел. (495) 692-04-80).

Вызвать лицо, привлекаемое к административной ответственности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 116C00AD775178BAF5049531CFAAB349
Владелец: Чуйченко Сергей Сергеевич
Действителен: с 19.08.2022 до 12.11.2023

Заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору - заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве «21» декабря 2022 г. _____ С.С. Чуйченко

Уведомление получил: _____ _____
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«____»_____2022 г.

Уведомление получил: _____ _____
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«____»_____2022 г.