

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
о назначении административного наказания

«23» декабря 2022 г.

125009, г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 8

Заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москве подполковник внутренней службы Чуйченко Сергей Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении от 07.12.2022, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в присутствии помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы Галыгина Д.В., в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» (юридический адрес: 121069, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЕР ТРУБНИКОВСКИЙ, Д. 21, СТР. 1; ИНН: 7704817070; ОГРН: 1127746770909 от 27.09.2012)

УСТАНОВИЛ:

«16» ноября 2022 г. в «16» час. «00» мин., по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал., д. 14, корп. 5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» нарушило требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479; Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовал проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479);
2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479);
3. Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (центральный вход/выход) (Основание: ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479); п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
4. Ковровая дорожка, уложенная в эвакуационном проходе на не закреплена к полу (проход на первом этаже ЛК-1 ведущий наружу) (Основание: п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479);
5. В эвакуационном коридоре допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (радиатор отопления расположенный около центрального входа/выхода; шкафы внутреннего противопожарного водопровода 1,2,3 этажи) (ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
6. Допущено размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах в коридорах оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (1, 2, 3 этажи (столы, шкафы, игровое оборудование (настольный хоккей), диваны) п/п «Б» п. 27 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

7. Помещение, предназначенное для одновременного пребывания 50 и более человек не обеспечено вторым эвакуационным выходом (актовый зал) (Основание: ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 3 ст. 80, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479); ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.7; п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

т.е. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Законный представитель исполняющий обязанности директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» Каленковец Ольга Викторовна (паспорт: 4618 № 964027 выдан ГУ МВД России по Московской области 14.06.2018; место регистрации: г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 33, к. 1, кв. 4) на рассмотрение дела явилась, извещенная о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, ходатайств об отложении не заявляла. Вину в совершении административного правонарушения признала и разъяснила, что в настоящее время принимаются меры к устранению допущенных нарушений.

Вместе с тем, виновность юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, подтверждается представленными в деле доказательствами, исследованными в ходе разбирательства по делу:

- решением от 16.11.2022 № 444 о проведении проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ», расположенного по адресу: г. Москва, Пресненский вал, д. 14, корп. 5;

- актом от 16.11.2022, в котором отражены нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 07.12.2022, согласно которому 16.11.2022 в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Пресненский вал, д. 14, корп. 5, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» нарушило требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479; Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовал проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479);

2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479);

3. Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (центральный вход/выход) (Основание: ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020 № 1479); п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4. Ковровая дорожка, уложенная в эвакуационном проходе на не закреплена к полу (проход на первом этаже ЛК-1 ведущий наружу) (Основание: п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
5. В эвакуационном коридоре допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (радиатор отопления расположенный около центрального входа/выхода; шкафы внутреннего противопожарного водопровода 1,2,3 этажи) (ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
6. Допущено размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах в коридорах оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (1, 2, 3 этажи (столы, шкафы, игровое оборудование (настольный хоккей), диваны) п/п «Б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
7. Помещение, предназначенное для одновременного пребывания 50 и более человек не обеспечено вторым эвакуационным выходом (актовый зал) (Основание: ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 3 ст. 80, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479); ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.7; п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Оснований не доверять письменным доказательствам, собранным по делу сотрудниками Пресненской межрайонной прокуратуры, не имеется.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, прихожу к выводу о том, что в действиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, виновность подтверждена совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, не отрицается представителем лица объекта, в отношении которого ведется производство по делу.

Существенных нарушений при составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ», которые могли бы повлиять на установление обстоятельств, имеющих значение для правильного и объективного рассмотрения дела, не установлено.

При назначении наказания, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, общественную опасность совершенного правонарушения, тот факт, что ранее юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности, законный представитель исполняющий обязанности директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» Каленковец Ольга Викторовна вину признала и разъяснила, что в настоящее время принимаются меры к устранению допущенных нарушений, принимая во внимание положения ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ полагаю возможным назначить ему наказание в пределах, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.7, ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд, в порядке главы 30 КоАП РФ.



(подпись лица, вынесшего постановление)

С.С. Чуиченко

(Фамилия и инициалы)

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

✓

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the legal representative.

(подпись законного представителя)

Каленковец О.В.

(Фамилия и инициалы)

« 23 » 12 2022 г.

Документ, подтверждающий уплату административного штрафа Вам следует предоставить во 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве по адресу: г. Москва, М. Кисловский пер., д. 8, либо по E-mail: cao2@77.mchs.gov.ru

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 188 от 23.12.2022 г. исполнено « _____ » _____ 20__ г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

«21» декабря 2022 г.

Заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат города Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москве подполковник внутренней службы Чуйченко Сергей Сергеевич, изучив дело об административном правонарушении от 07.12.2022, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» (ИНН 7704817070) совершенного по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, корп. 5.

УСТАНОВИЛ:

Данное административное дело поступило 20.12.2022 года.

Обстоятельства, исключаяющие производство по делу, в настоящее время отсутствуют.


В связи с чем, признавая достаточным имеющихся по делу материалов для его рассмотрения, руководствуясь ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «АРБАТ» на **23 декабря 2022 года, в 10 часов 30 минут** во 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве по адресу: г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 8 (тел. (495) 692-04-80).

Вызвать лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Заместитель главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору - заместитель начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
«21» декабря 2022 г.



С.С. Чуйченко

Уведомление получил:

«21» 12 2022 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление получил:

«__» ____ 2022 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)